


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«07» мая 2025 г., 66250061000217984252

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Серовского городского округа Управление
надзорной деятельности и профилактической работы**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«26» мая 2025 г., 10 час. 47 мин. № 2505/026-66/18-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Победы, 15

(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 07 » мая 2025 г., № 2505/026-66/18-В/ПВП, учетный номер проверки 66250061000217984252.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Кархонен Наталья Викторовна – начальник ОНДиПР Серовского ГО (главный государственный инспектор Серовского ГО по пожарному надзору)
2. Честнов Антон Олегович – старший инспектор ОНДиПР Серовского ГО (государственный инспектор по пожарному надзору Серовского городского округа)
3. Истомина Юлия Сергеевна – инспектор ОНДиПР Серовского ГО (государственный инспектор Серовского ГО по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, таков инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (них) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:
соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
1. обл Свердловская, г Серов, ш Киселевское, Дом 20

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЧАЙКА" ИНН 6632016983, адрес регистрации юридического лица:
624995, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРОВ, Ш КИСЕЛЕВСКОЕ, Д. 20

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера идентификационных подразделений, ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «13» мая 2025 года, 14 час. 00 мин.
по «26» мая 2025 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
08 час 00 минут (часы, минуты)


(указываются срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Территория филиала МАУ ДО ООЦ "Чайка" -ЗОЛ "Веселый бор" обеспечена недостаточным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями с требованиями разделов 5,8,10 Свод Правил СП.8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение.Требования пожарной безопасности" (часть 4 статьи 6, Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, статьи 62,63,68; п. 75 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ", статья 19 Федеральный закон ФЗ-69 от 21.12.1994 "О пожарной безопасности",СП.8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение.Требования пожарной безопасности"п.п. 4.1,4.2,5.1, таблица 1,п. 5.17,5.18,8.9,10.4). Место выявления нарушения: филиал МАУ ДО ООЦ "Чайка" -ЗОЛ "Веселый бор"
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- Нарушенное обязательное требование:**
Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.
- Срок устранения нарушения:**
01.04.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
Территорию филиала МАУ ДО ООЦ "Чайка" -ЗОЛ "Веселый бор" обеспечить количеством источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями разделов 5,8,10 Свод Правил СП.8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение.Требования пожарной безопасности" (часть 4 статьи 6, Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, статьи 62,63,68; п. 75 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ", статья 19 Федеральный закон ФЗ-69 от 21.12.1994 "О пожарной безопасности",СП.8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение.Требования пожарной безопасности"п.п. 4.1,4.2,5.1, таблица 1,п. 5.17,5.18,8.9,10.4)
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
Представить подтверждающие документы об исполнении выявленного нарушения

Указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Начальник ОНДиПР Серовского ГО (главный государственный инспектор Серовского ГО по пожарному надзору) Кархонен Наталья Викторовна



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись

Кархонен Наталья Викторовна - Начальник ОНДиПР Серовского ГО (главный государственный инспектор Серовского ГО по пожарному надзору), телефон: 83438564343, e-mail: ond-serov@66.mchs.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279384

Владелец Сулова Анна Петровна

Действителен с 26.03.2025 по 26.03.2026