

МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Инд: 624992 Свердловская область г. Серов ул. Победы 15 тел. 6-43-43, e-mail: tond-serov@mail.ru.

Предписание №25/1/15
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр «Чайка», директору МАУ ДО ООЦ «Чайка» «Загородный оздоровительный лагерь «Веселый бор»

Сусловой Анне Петровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ОНДиПР Серовского ГО, Сосьвинского ГО, Гаринского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области по пожарному надзору № 25 от 13.05.2021 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 часов 00 минут «20» мая 2021 года по 13 часов 00 минут «20» мая 2021 года, с 14 часов 00 минут «31» мая 2021 года по 16 часов 00 минут «31» мая 2021 года, с 15 часов 00 минут «08» июня 2021 года по 16 часов 00 минут «08» июня 2021 года, с 14 часов 00 минут «15» июня 2021 года по 15 часов 00 минут «15» июня 2021 года проведена плановая выездная проверка начальником ОНД ОНДиПР Серовского ГО, Сосьвинского ГО, Гаринского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

майором внутренней службы Кархонен Натальей Викторовной МАУ ДО ООЦ «Чайка», расположенный по адресу: Свердловская область, г. Серов, 127 квартал Серовского лесхоза совместно с Нуреевой Анной Сергеевной, специалистом по охране труда МАУ ДО ООЦ «Чайка»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не соответствуют действующим нормативным документам автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре, в связи с тем, что на сегодняшний день они эксплуатируются более 10 лет,	Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции	01.05.2022 г.	

морально и физически устарели, отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем

Выполнить монтаж новых систем пожарной автоматики, в соответствии с вновь разработанной проектной документацией. (Обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке)

изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Выбор электрических проводов

		прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325, [7], требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации. 5. ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч. 4 ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 52, ст. 54, ч. 2 ст. 82, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 51 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. ПП РФ от 16.09.2020 г. N1479); п. 4.8, 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование», п. 3.4 СП. 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; ГОСТ 31565-2012 т.2; п.1.10, п.1.12 РД-009-02-96; п.54 Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные ПП РФ от 16.09.2020 №1479	
2	Отсутствует декларация пожарной безопасности <i>Разработать декларацию пожарной безопасности для помещений с функциональным назначением Ф.1.1.</i>	Для оценки соответствия требованиям пожарной безопасности объекта защиты с количеством этажей не более чем два, общая площадь которого составляет не более чем 1500 квадратных метров (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4, Ф4.1, Ф4.2), собственник или иной законный владелец объекта защиты может добровольно составить декларацию пожарной безопасности в отношении этого объекта защиты, которая предусматривает в том числе сведения о системе противопожарной защиты этого объекта защиты. осн. статьи 4,6 ,64 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о	01.05.2022 г.

		требованиях безопасности	пожарной		
--	--	-----------------------------	----------	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНДиПР ОНДиПР Кархонен Н.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» июня 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор МАУ ДО ООЦ «Чайка»

Суслова А.П.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«15» июня 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575792

Владелец Сулова Анна Петровна

Действителен с 18.10.2021 по 18.10.2022