



Муниципальное образование
Серовский городской округ
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
оздоровительно-образовательный центр «Чайка»

Киселевское шоссе, 20, г. Серов,
Свердловской области, 624995
тел. 8 9502047563
ОКПО 27696610, ОГРН 102660185272
ИНН 6632016983, КПП 663201001
25.05.2022 № 142
на № _____ от _____

Главному государственному
врачу по г. Серову, Серовскому
Гаринскому, Новолялинскому
и Верхотурскому районам

Е.В. Серёгиной

Уважаемая Елена Валерьевна!

Информирую Вас о выполнении предписания № 01-13-08/311 от
06.08.2021 г.

№ п/п	содержание мероприятия	
загородное оздоровительное учреждение "Чайка" (624995, Свердловская обл., г. Серов, Киселевское шоссе, 20)		
1.	На период летнего отдыха и оздоровления (до 90 дней) нормы питания должны быть на 10% в день каждого человека.	на контроле, исправлено летом 2021 г.
2.	В случае возникновения аварийных ситуаций в работе систем электроснабжения, которые создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, хозяйствующему субъекту в течение двух часов с момента выявления информировать территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный санитарно-эпидемиологический надзор	мероприятие на контроле.
3.	Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником избытков тепла и влаги (душевые для мальчиков и девочек) обеспечить местной системой вытяжной вентиляции.	
загородное оздоровительное учреждение "Весёлый бор" (624995, Свердловская обл., г. Серов, Киселевское шоссе, 23)		
1.	Полы в "тенниске" обеспечить без повреждения целостности, позволяющими качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию с применением моющих и дезинфицирующих средств.	
2.	Стены и потолки помещений обеспечить без признаков поражений грибом и имеющими отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в	Сделан капитальный ремонт

	душевых для мальчиков и девочек	
3.	Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником избытков тепла и влаги (душевые для мальчиков и девочек) обеспечить местной системой вытяжной вентиляции.	вентиляция находится в исправном состоянии.
4.	Все источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии, а именно: в "тенниске"	

Директор



А.П. Суслова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 621155870821871113599202232315231496316070162548

Владелец Сулова Анна Петровна

Действителен с 28.10.2022 по 28.10.2023